

DAIKIN




GREITO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA


NUOTOLINIS VALDIKLIS

BRC1E51


Dokumentas 4PW52905-1




1




2



3




4





5



7



6



MONTAVIMAS

Informacija apie nuotolinio valdiklio naudojimą pateikta antroje šios greito naudojimo instrukcijos dalyje.


Originali instrukcija buvo paruošta anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis – tai vertimai iš originalios instrukcijos anglų kalba.

Pilna ir išsami informacija pateikta instaliaciniame kompaktiniame diske (CD).

Turinys

	Psl.
1. Perspėjimai dėl saugaus darbo	1
2. Nuotolinio valdiklio įrangos sudėtis	2
3. Nuotolinio valdiklio viršutinės dalies nuėmimas	3
4. Nuotolinio valdiklio tvirtinimas	3
5. Vidinio bloko elektrinis prijungimas	3
6. Nuotolinio valdiklio viršutinės dalies uždėjimas	4
7. Maitinimo įtampos įjungimas	4
8. Leidimo lygio funkcija	5
9. Vietoje atliekami nustatymai	5
10. Darbas bandomajame režime (tik "SkyAir" modeliui)	8
11. Klaidų įrašų tikrinimas	9
12. Aptarnavimo sutarties registravimo būdas	10
13. Laikrodžio nustatymas	10
14. Dialogo kalbos pasirinkimas	11

1. Perspėjimai dėl saugaus darbo

PASTABA  Prieš paleisdami ar montuodami įrenginį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Taip pat peržiūrėkite išorinio ir vidinio bloko montavimo instrukciją.

Prieš montuodami nuotolinio valdiklio įrangą, atidžiai perskaitykite šiuos "Perspėjimus dėl saugaus darbo".

Neteisingai sumontavus ar prijungus įrangą arba priedus, gali kilti elektros smūgio, trumpojo jungimo, skysčių nutekėjimų, gaisro ar kitokios žalos įrenginiams ar žmonių sužalojimo pavojus.

Jei nesate tikri dėl įrangos montavimo procedūrų ar naudojimo, susisiekite su savo prekybos agentu ir aptarkite iškilusius klausimus.

NEMONTUOKITE nuotolinio valdiklio patys. Neteisingai sumontavus nuotolinį valdiklį, gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus. Pasitarkite su savo Daikin prekybos agentu.



Jeigu yra naudojama nuotolinio valdiklio šiluminė funkcija, pulto montavimo vieta turėtų tenkinti žemiau nurodytas sąlygas:

- joje turi būti galimybė išmatuoti vidutinę patalpos temperatūrą,
 - ji neturi būti apšviečiama tiesioginiais saulės spinduliais,
 - ji neturi būti šalia karščio šaltinio,
 - į ją neturi pakliūti lauko oro ar skersvėjo srovė, jei, pavyzdžiui, yra atidaromos ar uždaromos durys,
 - nuotolinio valdiklio ekranas neturi užsiteršti,
 - turi būti lengvai prieinama nuotolinio valdiklio priekinė pusė,
 - aplinkos temperatūra turi būti ribose nuo -10°C iki +50°C,
 - maksimali santykinė drėgmė 95%.
-



NEMONTUOKITE nuotolinio valdiklio:

- Šalia įrenginių, skleidžiančių elektromagnetines bangas. Elektromagnetinė spinduliuotė gali sutrikdyti valdymo sistemos veikimą, dėl ko gali sutrikti įrenginio darbas.
 - Drėgnose zonose ar vietose, į kurias gali patekti vanduo. Į nuotolinio valdiklio vidų patekus vandeniui, gali kilti elektros smūgių pavojus ir sugesti vidinės elektronikos schemos.
-









Užbaigę nuotolinio valdiklio montavimo darbus:

- Išbandykite nuotolinio valdiklio veikimą ir patikrinkite, ar jis veikia be sutrikimų.
- Paaiškinkite klientui, kaip reikia dirbti su nuotoliniu valdikliu, vadovaujantis šios greito naudojimo instrukcijos darbo su nuotoliniu valdikliu informacija.
- Paaiškinkite klientui, kad jis išsaugotų instaliacinį kompaktinį diską (CD) ir šią greito naudojimo instrukciją, nes jų gali prireikti ateityje. Kompaktiniame diske (CD) yra įrašyta detali informacija apie nuotolinio valdiklio montavimą ir naudojimą.


Perspėjimas

Jeigu nuotolinį valdiklį reikia perkelti į kitą vietą ar sumontuoti iš naujo, pasitarkite su savo vietiniu prekybos agentu. Neteisingai sumontavus nuotolinį valdiklį, gali kilti elektros smūgių, skysčių nutekėjimų ar gaisro pavojus.

2. Nuotolinio valdiklio įrangos sudėtis

Nuotolinis valdiklis	Medvaržčiai
	
Maži varžteliai	Spaustukas
	
Kompaktinis diskas (CD)	Greito naudojimo instrukcija
	
Laidinio montažo fiksuatorius	Montažiniai kaiščiai
	

3. Nuotolinio valdiklio viršutinės dalies nuėmimas (žr. 1 pav.)




1 pav.

Su mažu plokščiu atsuktuvu išsukite 2 tvirtinimo varžtus, esančius apatinės nuotolinio valdiklio dalies lizduose (1), ir nuimkite nuotolinio valdiklio viršutinę dalį.



Nuotolinio valdiklio viršutinėje dalyje yra sumontuota spausdintinė plokštė (PCB) su elektronikos schemomis. Nuimdami nuotolinio valdiklio viršutinę dalį, atsuktuvu nepažeiskite spausdintinės plokštės.

4. Nuotolinio valdiklio tvirtinimas (žr. 2 pav.)




1. Jeigu valdymo pultas yra montuojamas ant sienos, priveržkite jį dviem medvaržčiais ($\varnothing 3,5 \times 32$), įsukdami juos į montažinius kaiščius.
2. Jeigu valdymo pultas yra montuojamas įleistinai su paviršiumi, pritvirtinkite jį dviem varžtais su metriniu sriegiu (M4x16).

Montavimui naudojamą laidinių sujungimų dėžutę reikia užsakyti kaip papildomą priedą KJB111A arba KJB211A.

PASTABA

Nuotolinį valdiklį veržkite, priglaukę jį prie lygaus paviršiaus. Kad apatinė nuotolinio valdiklio dalis nesideformuotų, tvirtinimo varžtų neperveržkite.

5. Vidinio bloko elektrinis prijungimas (žr. 8 pav.)



8 pav.

Elektrinis prijungimas iš galinės pusės (žr. 8.1 pav.).


Elektrinis prijungimas iš kairės pusės (žr. 8.2 pav.).

Elektrinis prijungimas iš viršaus (žr. 8.3 pav.).

Elektrinis prijungimas iš viršaus per centrą (žr. 8.4 pav.).


1. Vidinis blokas.
2. Apatinė nuotolinio valdiklio dalis.
3. Viršutinė nuotolinio valdiklio dalis.
4. Su žnypliukėmis ar panašiu įrankiu padarykite išpjovą toje vietoje, pro kurią turi praeiti laidai.
5. Su laidinio montažo fiksuojamais ir spaustuku pritvirtinkite jungiamuosius laidus prie viršutinės nuotolinio valdiklio dalies.


Sujunkite nuotolinio valdiklio gnybtus (P1, P2) su vidinio bloko gnybtais (P1, P2) (P1 ir P2 gnybtų poliškumas neturi reikšmės).

PASTABA  Atlikdami laidinius prijungimus, laidas veskite toliau nuo elektros maitinimo tinklo laidų, kad jungiamųjų laidų signalų neveiktų indukuojamas elektrinis triukšmas (išoriniai trikdžiai).

Laidų specifikacijos


Laidų tipas	Skerspjūvis	Maksimalus bendras ilgis
Ekranuotas vinilo laidininkas arba kabelis	0,75-1,25 mm ²	500 m

PASTABA  1. Nuskusite apvaskalą nuo tos kabelio dalies, kuri turi praeiti pro nuotolinio valdiklio korpuso angą (L). Žiūrėkite 4 paveikslėlį ir žemiau esančią lentelę. Svarbu, kad nuotolinio valdiklio korpuso išpjovos ilgyje būtų užtikrinta dviguba kabelio izoliacija.
2. Kad būtų lengviau praveisti laidas, tarp abiejų laidininkų išlaikykite apytikriai 10 mm atstumą.



4 pav.

Laidinio prijungimo išvadas	L
Viršutinis išvadas	Apytikriai 150 mm
Viršutinis centrinis išvadas	Apytikriai 200 mm




5 pav.

6. Nuotolinio valdiklio viršutinės dalies uždėjimas (žr. 3 pav.)



Jungdami laidus stebėkite, kad jie nebūtų užspausti.



3

3 pav.

Uždėkite viršutinę nuotolinio valdiklio dalį taip, kad jos žymekliai sutaptų su apatinės nuotolinio valdiklio dalies žymekliais (6 taškuose), ir uždėkite viršutinę nuotolinio valdiklio dalį.

Iš pradžių prijunkite apačioje esančias sąvaržas.


PASTABA



1. Pristatomo įrenginio komplektacijoje laidinių sujungimų dėžutė ir jungiamieji laidai nėra numatyti.
2. Rankomis spausdintinės plokštės (PCB) nelieskite.


7. Maitinimo įtampos įjungimas

1. Įjunkite maitinimo įtampą.
2. Ekrane pasirodo žinutė "**Connection under check Please wait for a moment**" ("Vyksta prijungimo tikrinimas. Šiek tiek palaukite").




3. Po kelių sekundžių yra išvedamas pagrindinis ekranas.


Jei iš dviejų nuotolinių valdiklių yra valdomas vienas vidinis blokas arba viena vidinių blokų grupė:

1. Įjunkite abiejų nuotolinių valdiklių maitinimo įtampą.
2. Nustatykite, kuris iš nuotolinių valdiklių yra pagrindinis ir kuris valdomasis.
3. Kai abiejuose nuotoliniuose valdikliuose pasirodo žinutė "**Error code: U5 Connection under check Please wait for a moment**" ("Klaidos kodas: U5 Vyksta prijungimo tikrinimas. Šiek tiek palaukite"), nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes valdomojo nuotolinio valdiklio mygtuką .



4. Dabar valdomojo nuotolinio valdiklio ekrane pasirodo žinutė "**Sub remote contrl.**" ("Valdomasis nuotolinis valdiklis").



PASTABA  Pagrindinio nuotolinio valdiklio ekrane rodoma žinutė "**Main remote contrl.**" ("Pagrindinis nuotolinis valdiklis").

5. Po kelių sekundžių yra vėl išvedamas pagrindinis ekranas.


8. Leidimo lygio funkcija

- Jei reikia, jūs galite apriboti vartotojo atliekamus veiksmus, apribodami aktyvuojamų mygtukų skaičių (žr. skyrių 9 "Vietoje atliekami nustatymai").


Lygis	Aktyvuojami mygtukai
1	Visi
2	<ul style="list-style-type: none">• Rodyklės "į viršų/į apačią" mygtukas• Įjungimo/išjungimo mygtukas• Darbo režimo pasirinkimo mygtukas
3	<ul style="list-style-type: none">• Įjungimo/išjungimo mygtukas



PASTABA



Jeigu paspausite neaktyvuotą mygtuką, ekrane pasirodys raktų  piktograma.


- Jei norite persijungti tarp 1-jo leidimo lygio ir pasirinkto aptarnavimo lygio, atlikite žemiau nurodytus veiksmus (žr. 7 pav.):



1. Laikykite nuspaustą  mygtuką.
 2. Laikydami nuspaustą  mygtuką, vienu metu nuspauskite 3 kitus nurodytus mygtukus.
- Jei norite apriboti vartotojo veiksmus su nuotoliniu valdikliu, kuris yra apibrėžtas kaip "pagalbinis" ("sub"), pradėkite darbą, prie įrenginio prijungdami tik šį valdiklį. Iš pradžių patikrinkite, kad šis valdiklis būtų nustatytas kaip "pagrindinis" ("main") (tai gamyklinis nustatymas), pakeiskite leidimo lygį į jūsų pageidautiną nustatymą, ir tik po to nuotolinį valdiklį apibrėžkite kaip "pagalbinį" (žr. skyrių 9 "Vietoje atliekami nustatymai")
Dabar galite prijungti nuotolinį valdiklį, kuris bus apibrėžtas kaip "pagrindinis".




9. Vietoje atliekami nustatymai


Jeigu vidiniame bloke yra sumontuoti papildomi priedai, gali tekti pakeisti vidinio bloko nustatymus. Žiūrėkite kiekvieno papildomo priedo naudojimo instrukciją.









- a Įrenginio numeris
- b Pirmasis kodo numeris
- c Antrasis kodo numeris
- d Režimas
- e Nustatymas




Procedūra


1. Jei norite įeiti į **Field setting** ("Nustatymai vietoje") meniu, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes  mygtuką.
2. Su  mygtukais pasirinkite **Field setting list** ("Nustatymų sąrašas") ir paspauskite  mygtuką.



3. Su  mygtukais pasirinkite norimą režimą ("**Mode**").
4. Jeigu yra vykdomas grupinis valdymas, nustatydami kiekvieną vidinį bloką (buvo pasirinktas 20, 21, 22 ir 23 režimas), su  mygtuku pašvieskite ir su  mygtukais pasirinkite nustatomo vidinio bloko numerį. Jeigu nustatymas yra atliekamas grupei, ši operacija nebūtina.
5. Su  mygtukais pašvieskite antrąjį kodo numerį, kurį reikia pakeisti, ir su  mygtukais pasirinkite norimą antrąjį kodo numerį.

PASTABA  Jeigu yra atliekamas grupės nustatymas, visi antrieji kodų numeriai, kuriuos galima nustatyti, yra atvaizduojami ekrane kaip "*".

6. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
7. Su  mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite  mygtuką.

PASTABA  Jei reikia pakeisti kelis nustatymus, pakartokite žingsnius nuo 3 iki 7.

8. Du kartus spustelėkite  mygtuką ir grįžkite į pagrindinį ekraną.

Režimas 1 pastaba	1-is kodo numeris	Nustatymo aprašymas			2-is kodo numeris 2 pastaba				
					01		02		03
10(20)	0	Filtro užterštumo laipsnis – trumpas/ilgas (Nustatomas laiko intervalas, kuriam praėjus yra išvedama žinutė apie tai, kad reikia išvalyti oro filtrą). (Nustatomas, kai filtras yra stipriai užterštas, ir laiko intervalas, kuriam praėjus yra išvedama žinutė apie tai, kad reikia išvalyti oro filtrą, turi būti sutrumpintas per pusę).	Ypač ilgo tarn. amžiaus filtras	Tru mpa s	Apie 10000 val.	Ilgas	Apie 5000 val.	-	-
			Ilgo tarn. amžiaus filtras		Apie 2500 val.		Apie 1250 val.		
			Stand. filtras		Apie 200 val.		Apie 100 val.		
	1	Ilgo tarnavimo amžiaus filtras (nustatomas filtro piktogramos rodymo laikas). (Jeigu yra naudojamas ypač ilgo tarnavimo amžiaus filtras, šis nustatymas turi būti pakeistas).	Ilgo tarnavimo amžiaus filtras	Ypač ilgo tarnavimo amžiaus filtras	-	-			
2	Termostato jutiklis nuotoliniame valdiklyje.	Naudojamas	Nenaudojamas	-	-				
3	Laiko intervalas, kuriam praėjus yra išvedama žinutė apie tai, kad reikia išvalyti oro filtrą (nustatomas, kai filtro piktograma nėra rodoma).	Rodomas	Nerodomas	-	-				

11(21)	0	Nustatomas "SkyAir" vienalaikio veikimo sistemos prijungtų vidinių blokų skaičius (šis nustatymas galioja vienalaikio veikimo sistemai).	Pora	Dvigubas	Trigubas	Du dvigubi
12(22)	1	ON/OFF (įjungimo/išjungimo) įėjimas iš išorės (nustatomas, kai ON/OFF įėjimas turi būti valdomas iš išorės). Priverstinis OFF (išjungimas).	Priverstinis OFF	ON/OFF valdymas	-	-
	2	Termostato diferencialinis perjungimas (nustatomas, kai yra naudojamas nuotolinis jutiklis).	1°C	0,5°C	-	-
13(23)	0	Didelis oro išleidimo greitis (padidinto aukščio patalpose).	≤2,7 m	>2,7≤3,0 m	>3,0≤3,5 m	-
	1	Oro srauto krypties pasirinkimas (nustatomas, jei buvo sumontuotas blokavimo padėklų komplektas).	4 krypčių srautas	3 krypčių srautas	2 krypčių srautas	-
	2	Oro srauto funkcijos pasirinkimas (nustatomas, kai oro išleidimo anga yra uždenyta dekoratyvine plokšte).	Sumontuota	Nesumontuota	-	-
	3	Oro srauto krypties ribų nustatymas.	Viršutinis	Normalus	Apatinis	-
15(25)	3	Drenavimo siurblio veikimas su drėkinimu.	Sumontuota	Nesumontuota	-	-
	1c	Termostato jutiklis nuotoliniame valdiklyje (tik darbo nustatytų ribų ("LIMIT") režime ir tuščių namų funkcijos ("HOME LEAVE") atveju).	Nenaudojamas	Naudojamas	-	-
1e	3	Leidimo lygio nustatymas.	2 lygis	3 lygis	-	-
	2	Tuščių namų funkcija ("HOME LEAVE").	Neleidžiama	Leidžiama	-	-

PASTABA 1. Antrasis kodo numeris gamykloje yra nustatytas "01". Tačiau žemiau nurodytais atvejais jis yra nustatomas "02".







- Oro srauto krypties ribos (išskyrus kasetės su apskritos formos srautu atveju).
 - Termostato jutiklis nuotoliniame valdiklyje (tik "SkyAir" modeliui).
 - Termostato jutiklis nuotoliniame valdiklyje (tik darbo nustatytų ribų ("LIMIT") režime ir tuščių namų funkcijos ("HOME LEAVE") atveju).
2. Bet kokia funkcija, kuri nėra naudojama vidiniame bloke, nėra atvaizduojama.

10. Darbas bandomajame režime (tik "SkyAir" modeliui)


Darbo bandomajame režime ("Test Operation") procedūra aprašyta įrenginio montavimo instrukcijoje.


10.1. Kaip įjungti darbą bandomajame režime

1. Jei norite įeiti į **Field setting** ("Nustatymai vietoje") meniu, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes  mygtuką.
2. Su  mygtukais pasirinkite **Test operation ON/OFF** ("Darbas bandomajame režime įjungtas/išjungtas") ir paspauskite  mygtuką.







3. Ekranu apačioje pasirodo tekstas **Test operation** ("Darbas bandomajame režime").




4. Jei norite pradėti dirbti bandomajame režime, ne vėliau kaip per 10 sekundžių paspauskite  mygtuką.

10.2. Kaip patikrinti oro srauto kryptį




1. Paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **MainMenu** ("Pagrindinis meniu").
2. Su  mygtukais pasirinkite **Airflow Direction** ("Oro srauto kryptis") ir paspauskite  mygtuką.




3. Patikrinkite, kad oro srauto kryptis atitiktų nustatymą, ir paspauskite  mygtuką.







10.3. Kaip išjungti darbą bandomajame režime

1. Jei norite įeiti į **Field setting** ("Nustatymai vietoje") meniu, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes  mygtuką.
2. Su  mygtukais pasirinkite **Test operation ON/OFF** ("Darbas bandomajame režime įjungtas/išjungtas") ir paspauskite  mygtuką.



11. Klaidų įrašų tikrinimas


1. Jei norite įeiti į **Field setting** ("Nustatymai vietoje") meniu, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes  mygtuką.
2. Su  mygtukais pasirinkite **Error record** ("Klaidos įrašas") ir paspauskite  mygtuką.






3. Su  mygtukais pasirinkite **Remote controller record** ("Nuotolinio valdiklio įrašas") ir paspauskite  mygtuką.




4. Ekrane chronologine tvarka yra išvedamos 10 paskutinių klaidų ir su jomis susijusio bloko numeris.



12. Aptarnavimo sutarties registravimo būdas

1. Jei norite įeiti į **Field setting** ("Nustatymai vietoje") meniu, nuspauskite ir palaikykite keturias sekundes  mygtuką.
2. Su  mygtukais pasirinkite **Register Service Contract** ("Registruoti aptarnavimo sutartį") ir paspauskite  mygtuką.






3. Su  mygtukais pasirinkite **Register Service Contract** ("Registruoti aptarnavimo sutartį") ir paspauskite  mygtuką.




4. Su  ir  mygtukais įveskite telefono numerį.






5. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
6. Su  mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite  mygtuką.

PASTABA



Jei norite patikrinti užregistruotą aptarnavimo sutartį, paspauskite  mygtuką ir pagrindiniame meniu pasirinkite **Service Contact/Model Info** ("Aptarnavimo kontakto/modelio informacija").

13. Laikrodžio nustatymas

1. Paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **MainMenu** ("Pagrindinis meniu").
2. Su  mygtukais pasirinkite **Clock setting** ("Laikrodžio nustatymas") ir paspauskite  mygtuką.




3. Su ◀▶ mygtukais pasirinkite ir su ▼▲ mygtukais nustatykite metus **Year** ("Metai"), mėnesį **Month** ("Mėnuo"), dieną **Day** ("Diena") ir laiką.



4. Paspauskite ↵ mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
5. Su ◀▶ mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite ↵ mygtuką.

14. Dialogo kalbos pasirinkimas

1. Paspauskite ↵ mygtuką ir pasirinkite **Main Menu** ("Pagrindinis meniu").
2. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite **Language changeover** ("Dialogo kalbos pasirinkimas") ir paspauskite ↵ mygtuką.



3. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite norimą kalbą ir pasirinkimo patvirtinimui paspauskite ↵ mygtuką.



NUOTOLINIO VALDIKLIO NAUDOJIMAS

Originali instrukcija buvo paruošta anglų kalba. Instrukcijos kitomis kalbomis – tai vertimai iš originalios instrukcijos anglų kalba.

Pilna ir išsami informacija yra pateikta instaliaciniame kompaktiniame diske (CD).

Turinys

	Psl.
1. Perspėjimai dėl saugaus darbo	12
3. Jungiklių pavadinimai ir funkcijos	13
4. Piktogramų pavadinimai ir funkcijos	14
5. Darbo režimų aprašymas	16
6. Pagrindinis darbo būdas	17
7. Pagrindinio meniu elementų aprašymas	18
8. Pagrindinio meniu struktūra	19
9. Darbas nustatytų ribų režime	21
10. Oro srauto krypties nustatymas	21
11. Greito aušinimo/šildymo režimo įjungimas/išjungimas (tik "SkyAir" modeliui)	21
12. Vėdinimo nustatymas	21
13. Laikmačio nustatymas	22
14. Aptarnavimo kontakto/modelio informacija	25
15. Patogios funkcijos	25
16. Galiojančių nustatymų sąrašas	26
17. Laikrodžio nustatymas	26
18. Dialogo kalbos pasirinkimas	26
19. Klaidų kodų atvaizdavimas	26

1. Perspėjimai dėl saugaus darbo

PASTABA Taip pat peržiūrėkite išorinio ir vidinio bloko montavimo instrukciją.



Prieš montuodami oro kondicionavimo, atidžiai perskaitykite šiuos "Perspėjimus dėl saugaus darbo", ir įsitikinkite, kad įranga bus sumontuota teisingai.

Nesilaikant šios instrukcijos rekomendacijų, gali kilti žalos įrenginiams ar žmonių sužalojimo pavojus, kuris priklausomai nuo aplinkybių gali būti rimtas.



NEŽAISKITE su įrenginiu ar jo nuotoliniu valdikliu. Vaikams atsitiktinai įjungus įrenginį, gali kilti žalos įrenginiams ar žmonių sužalojimo pavojus.



Niekada nebandykite ardyti nuotolinio valdiklio. Prisilietus prie jo vidinių dalių, gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus. Dėl vidinės kontrolės ir reguliavimo klausimų pasitarkite su savo Daikin prekybos agentu ar įgaliotu rangovu.



Nedirbkite šlapiomis rankomis, nes gali kilti elektros smūgių pavojus.

Perspėjimai

- **NEMONTUOKITE** ir nemodifikuokite nuotolinio valdiklio. Dėl neteisingai atlikto remonto gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus. Pasitarkite su savo Daikin prekybos agentu.
- **NEPERKELKITE** nuotolinio valdiklio į kitą vietą ir nemontuokite jo iš naujo patys. Neteisingai sumontavus nuotolinį valdiklį, gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus. Pasitarkite su savo Daikin prekybos agentu.
- **NENAUDOKITE** šalia nuotolinio valdiklio degių medžiagų (pvz., plaukų purškiklio ar insekticidų). Nevalykite nuotolinio valdiklio organiniais tirpikliais, pvz., dažų skiedikliu. Naudojant organinius tirpiklius, gali sutrūkinėti nuotolinio valdiklio paviršius, gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus.

2. Savybės ir funkcijos

BRC1E51 – tai šiuolaikinis nuotolinis valdiklis, leidžiantis pilnai valdyti jūsų oro kondicionavimo sistemos veikimą.

1. Bazinė nuotolinio valdiklio versija

Pagrindinės nuotolinio valdiklio funkcijos:

- įrenginio įjungimas/išjungimas (ON/OFF),
- darbo režimų perjungimas,
- temperatūros reguliavimas,
- oro srauto intensyvumo reguliavimas,
- oro srauto krypties reguliavimas.

2. Laikrodžio funkcija

Laikrodžio funkcijos:

- paros realaus laiko laikrodis,
- automatinis dieninio apšvietimo taupymo laikas.

3. Darbo programos laikmačio funkcija

Darbo programos laikmačio funkcijos:

- kiekvienai savaitės dienai galima užprogramuoti daugiausiai 5 veiksmus,
- darbo programos laikmačio funkcija gali būti įjungta/išjungta bet kuriuo metu,
- darbo programos laikmačio funkcija gali būti susieta su nustatyta temperatūra arba darbu nustatytų ribų režime ("LIMIT") ar išjungimo (OFF) veiksmu,
- "paskutinioji komanda" pakeičia anksčiau įvykdytą darbo programos komandą iki tol, kol bus įvykdyta kita darbo programos komanda.

4. Darbas nustatytų ribų režime

Įrenginiui dirbant nustatytų ribų režime ("LIMIT"), termostatas yra valdomas nustatytos minimalios ir maksimalios temperatūros diapazone. Prie minimalios temperatūros bus įjungiamas šildymo režimas, prie maksimalios temperatūros bus įjungiamas aušinimo režimas.

5. Tuščių namų funkcija

Tuščių namų funkcija ("HOME LEAVE") palaiko patalpos temperatūrą nustatytame diapazone, kai ilgesnį laikotarpį patalpoje nėra žmonių. Jeigu kambario temperatūra nukrenta žemiau 10°C, automatiškai įsijungia šildymas. Kai yra pasiekama 15°C temperatūra, valdiklis automatiškai perveda oro kondicionavimo įrenginį į pradinę būseną.


6. Leidimo lygių mygtukas

Su leidimo lygių mygtuku galima nustatyti tris leidimo lygius, tokiu būdu apribojant veiksmus, kuriuos gali atlikti vartotojas.

7. Papildoma temperatūros atvaizdavimo galimybė

Ekrane papildomai galima rodyti lauko temperatūrą arba kambario temperatūrą.

3. Jungiklių pavadinimai ir funkcijos (žr. 6 pav.)



6 pav.

1. Darbo režimo pasirinkimo mygtukas

Su šiuo mygtuku galima pasirinkti norimą įrenginio darbo režimą.

2. Ventilatoriaus greičio reguliavimo mygtukas

Su šiuo mygtuku galima pasirinkti vieną iš dviejų įrenginio ventilatoriaus sukimosi greičių - didelį arba mažą.

3. Meniu/įvedimo mygtukas

Šis mygtukas naudojamas pasirinkti pagrindinį meniu arba patvirtinti pasirinktą nustatytą reikšmę.

4. Judėjimo į viršų arba į apačią mygtukas

Su šiais mygtukais galima padidinti arba sumažinti nustatytą temperatūrą, pašviesti kitą aukščiau ar žemiau sąrašė esantį elementą arba pakeisti pasirinkto elemento reikšmę.

5. Judėjimo į kairę arba į dešinę mygtukas

Su šiais mygtukais galima pašviesti kitą dešinėje arba kairėje pusėje esantį elementą arba įjungti tuščių namų ("HOME LEAVE") funkcijos nustatymus (jeigu mygtukas 4 sekundes palaikomas nuspaustas).

6. Įjungimo/išjungimo mygtukas

Su šiuo mygtuku sistema yra įjungžiama arba išjungžiama.

PASTABA Tai vienintelis mygtukas, kuris veikia, kai nėra pašviestas nuotolinio valdiklio ekranas. Visi kiti mygtukai veikia tik tada, kai nuotolinio valdiklio ekranas yra pašviestas.

7. Darbinės būsenos indikacijos lemputė

Darbinės būsenos indikacijos lemputė šviečia pastoviai, kai įrenginys yra įjungtas, ir pradeda mirksėti, kai yra nustatomas darbo sutrikimas.

8. Atšaukimo mygtukas

Paspaudus šį mygtuką, valdiklis grįžta į ankstesnį ekraną.


9. Nuotolinio valdiklio skystųjų kristalų (LCD) ekranas (su foniniu pašvietimu)

Nuspaudus bet kokį darbinį mygtuką, maždaug 30 sekundžių bus pašviestas nuotolinio valdiklio skystųjų kristalų (LCD) ekranas. Jeigu vienas vidinis blokas yra valdomas iš dviejų nuotolinių valdiklių, bus pašviestas to nuotolinio valdiklio ekranas, su kuriuo prieš tai buvo atliekami kokie nors veiksmai.


4. Piktogramų pavadinimai ir funkcijos

Perjungimo tarp standartinio ir detalizuoto ekrano procedūra aprašyta tolesniame skyrelyje "Kaip pasirinkti ekraną".

Standartinis ekranas



Detalizuotas ekranas



1. Darbo režimas

Šiame laukelyje rodomas įjungtas įrenginio darbo režimas (**Cool** ("Aušinimas"), **Heat** ("Šildymas"), **Vent** ("Vėdinimas"), **Fan** ("Ventiliatorius"), **Dry** ("Oro sausinimas") arba **Auto** ("Automatinis")).

2. Automatinio darbo režimas

Šiame laukelyje rodomas įjungtas įrenginio automatinio darbo režimas (**Cool** ("Aušinimas") arba **Heat** ("Šildymas").

3. Ventilatoriaus sukimosi greitis

Šiame laukelyje rodomas nustatytas oro kondicionavimo įrenginio ventilatoriaus sukimosi greitis. Jeigu oro kondicionieriuje ventilatoriaus sukimosi greičio reguliavimo funkcija nėra įdiegta, ekrane ventilatoriaus sukimosi greitis nebus rodomas.

4. Nustatytos temperatūros indikatoriai

Šiame laukelyje rodoma nustatyta oro kondicionieriaus temperatūros reikšmė.

5. Atšildymas/karštas startas

Ši piktograma rodo, kad yra įjungtas atšildymo/karšto starto režimas.

6. Žinutė

Ekrano apačioje esančiame žinučių laukelyje gali būti išvedamos žemiau aprašytos žinutės:

This function is not available ("Šios funkcijos nėra")

Ši žinutė pasirodo kelias sekundes, kai yra nuspaudžiamas koks nors darbinis mygtukas, tačiau vidiniame bloke atitinkama funkcija nėra įdiegta (kelių vidinių blokų atveju, ši žinutė pasirodys tik tada, jeigu nė viename iš vidinių blokų nėra įdiegta ši funkcija).

Error: Press Menu Button ("Klaida: paspauskite meniu mygtuką")

Warning: Press Menu Button ("Perspėjimas: paspauskite meniu mygtuką")

Šios žinutės pasirodo, kai yra nustatoma klaidos arba perspėjimo būsena.

Quick Cool/Heat (SkyAir only) ("Greitas aušinimas/šildymas (tik "SkyAir" modeliui)")

Ši žinutė rodo, kad yra įjungta greito aušinimo arba šildymo funkcija.





Clean the filter ("Išvalyti filtrą")

Clean the element ("Išvalyti elementą")

Clean the filter and element ("Išvalyti filtrą ir elementą")

Šios žinutės rodo, kad reikia išvalyti filtrą arba elementą.

7. Vėdinimas/oro valymas

- Vėdinimo režimo piktogramos    rodo įjungtą vėdinimo režimą (tik modeliams su HRV (vėdinimo su šilumos atgavimu) savybe) (**Automatic** ("Automatinis"), **Heat exchange** ("Šilumokaitis"), **Bypass** ("Apėjimas")).
- Oro valymo įtaiso piktograma  rodo, kad veikia oro valymo įtaisas (užsakomas papildomai).

8. piktograma


Rakto piktograma rodo, kad yra nustatyta užrakinimo funkcija arba tam tikras leidimo lygis.

9.  piktograma


Laikrodžio piktograma rodo, kad yra įjungtas darbo programos laikmatis arba įrenginio išjungimo priminimo laikmatis.

 piktograma

Užbraukto laikrodžio piktograma rodo, kad reikia nustatyti laikrodį. Darbo programos laikmačio funkcija veikia tik tada, kai yra nustatytas laikrodis.

10. Valdymo iš išorės piktograma 

Ši piktograma rodo, kad oro kondicionavimo įrenginys yra valdomas arba išjungiamas iš kito valdiklio su aukštesniu prioritetu.

11. Perjungimo pagal centralizuotą valdymą piktograma 

Ši piktograma rodo, kad oro kondicionavimo įrenginio darbo režimo perjungimas yra atliekamas pagal centralizuotą valdymą, priskirtą kitam vidiniam blokui arba papildomai užsakomam aušinimo/šildymo selektoriui, prijungtam prie išorinio bloko (iš valdančiojo nuotolinio valdiklio).

12. Tuščių namų funkcijos piktograma 

Tuščių namų funkcijos ("HOME LEAVE") piktograma rodo tuščių namų funkcijos būseną.

Piktograma matosi ekrane	Tuščių namų funkcija aktyvuota
Piktograma ekrane mirksi	Tuščių namų funkcija įjungta
Piktogramos ekrane nesimato	Tuščių namų funkcija deaktyvuota

13. Oro srauto krypties piktograma 

Ši piktograma rodo, kad yra įjungta oro srauto krypties ir svyravimo funkcija.

14. Laikrodis (paros realaus laiko laikrodis)

Šiame laukelyje rodoma nustatyto laikrodžio realaus laiko reikšmė. Jeigu laikrodis nėra nustatytas, šiame laukelyje rodomi - : - simboliai.

15. Detalizuotų reikšmių pasirinkimas

Šiame laukelyje rodomos temperatūros reikšmės, kai yra pasirinkta detalizuotų temperatūros reikšmių atvaizdavimo funkcija.

5. Darbo režimų aprašymas

1. Darbas tik vėdinimo režime

Šiame režime yra vykdoma tik oro cirkuliacija, be šildymo ar aušinimo.

2. Patalpos oro sausinimo režimas

Šiame režime bus mažinama patalpos oro drėgmė, išlaikant minimalų oro temperatūros sumažėjimą. Temperatūra ir ventiliatoriaus sukimosi greitis yra kontroliuojami automatiškai ir negali būti valdomi iš nuotolinio valdiklio. Jeigu patalpos temperatūra yra per žema, patalpos oro sausinimo režimas neveiks.

3. Automatinio darbo režimas

Šiame režime valdiklis automatiškai perjunginės šildymo ir aušinimo režimus, kaip to reikės pagal nustatytą temperatūros reikšmę.


4. Darbas aušinimo režime

Šiame režime bus aktyvuojamas aušinimas, kaip to reikės pagal nustatytą temperatūros reikšmę, arba pagal darbą nustatytų ribų ("LIMIT") režime.


5. Darbas šildymo režime

Šiame režime bus aktyvuojamas šildymas, kaip to reikės pagal nustatytą temperatūros reikšmę, arba pagal darbą nustatytų ribų ("LIMIT") režime.

Karštas startas (tik šilumos siurblio tipams)

Darbo šildymo režime pradžioje yra stabdomas vidinio bloko ventiliatorius iki tol, kol bus pasiekta nustatyta vidinio bloko šilumokaičio temperatūra ir ekrane pasirodys piktograma . Tokiu būdu iš vidinio bloko nebus pučiamas šaltas oras.

Atšildymas (tik šilumos siurblio tipams)

Darbo šildymo režime metu gali užšalti išorinio bloko šilumokaitis. Tokiu atveju sumažėja sistemos šildymo pajėgumas, ir sistema yra pervedama į atšildymo režimą. Yra stabdomas vidinio bloko ventiliatorius, o ekrane pasirodo piktograma . Maksimaliai po 10 minučių iš atšildymo režimo sistema yra vėl pervedama į šildymo režimą.

6. Vėdinimo režimas (tik modeliams su HRV (vėdinimo su šilumos atgavimu) savybe)

Vėdinimo režime yra aktyvuojama HRV savybė. Smulkesnę informaciją galima rasti HRV instrukcijose.


7. Darbas nustatytų ribų režime $\text{min } ^\circ\text{C}$ ir $\text{max } ^\circ\text{C}$

Darbas nustatytų ribų ("LIMIT") režime – tai papildomas režimas, kuris leidžia palaikyti patalpos temperatūrą nustatytose ribose. Ekrane yra išvedamos $\text{min } ^\circ\text{C}$ ir $\text{max } ^\circ\text{C}$ piktogramos, kurių pagalba yra patvirtinama, kad yra aktyvuotas darbas nustatytų ribų režime (tik aušinimą atliekančiose sistemose šis režimas nėra numatytas).


8. Tuščių namų funkcija


Tuščių namų funkcija ("HOME LEAVE") leidžia palaikyti aukštesnę už 10°C patalpos temperatūrą, kai ilgesnį laikotarpį patalpoje nėra žmonių. Jeigu sistema yra išjungta, ši funkcija perjungs sistemą į šildymo režimą.


6. Pagrindinis darbo būdas





- a Darbo režimas
- b Temperatūra
- c Ventiliatoriaus greitis


1. Kelis kartus paspauskite  mygtuką, kol pasirinksite norimą darbo režimą **Cool** ("Aušinimas"), **Heat** ("Šildymas"), **Vent** ("Vėdinimas"), **Fan** ("Ventiliatorius"), **Dry** ("Oro sausinimas") arba **Auto** ("Automatinis").


2. Paspauskite  mygtuką. Užsidegs darbinės būsenos indikacijos lemputė ir sistema pradės veikti.


3. Su  mygtukais nustatykite norimą temperatūrą.

PASTABA  Darbo režimuose **Fan** ("Ventiliatorius"), **Dry** ("Oro sausinimas") arba **Vent** ("Vėdinimas") temperatūros nustatyti negalima.

4. Paspauskite  mygtuką ir pasirinkite norimą ventiliatoriaus greitį – **Low** ("Mažas"), **Middle** ("Vidutinis") arba **High** ("Didelis").




PASTABA  Darbo režimuose **Dry** ("Oro sausinimas") arba **Vent** ("Vėdinimas") ventiliatoriaus greičio nustatyti negalima.

5. Paspauskite  mygtuką. Darbinės būsenos indikacijos lemputė užges ir sistema nustos veikti.

Papildomos valdiklio savybės:

1. Tuščių namų funkcija


1. Nuspauskite ir keturias sekundes palaikykite ◀ arba ▶ mygtuką, tokiu būdu aktyvuodami tuščių namų funkcijos ("HOME LEAVE") režimą. Ekране pasirodys tuščių namų funkcijos piktograma.



PASTABA Jei norite deaktyvuoti tuščių namų funkcijos režimą, aukščiau aprašytą procedūrą pakartokite.

2. Užrakinimo funkcija

1. Jei norite aktyvuoti užrakinimo režimą, nuspauskite ir keturias sekundes palaikykite ↶ mygtuką. Ekране pasirodo rakto piktograma.



2. Jei norite atšaukti užrakinimo režimą, nuspauskite ir keturias sekundes palaikykite ↷ mygtuką. Rakto piktograma iš ekrano išnyksta.

7. Pagrindinio meniu elementų aprašymas

1. Nustatytos temperatūros režimo perjungimas

Šios funkcijos pagalba galima pasirinkti normalų darbą pagal nustatytą temperatūros reikšmę arba darbą nustatytų temperatūros ribų ("LIMIT") režime.

2. Oro srauto kryptis

Ši funkcija yra naudojama nustatyti oro srauto kryptį. Jei ši funkcija yra aktyvuota, oro srauto nukreipimo mentės yra automatiškai judinamos į viršų ir žemyn (į kairę ir į dešinę).

3. Greito aušinimo/šildymo režimo įjungimas/išjungimas

Ši funkcija yra naudojama, kai reikia greitai pasiekti komfortinę patalpos temperatūros reikšmę.

4. Vėdinimas

Šios funkcijos pagalba galima nustatyti vėdinimo intensyvumą ir vėdinimo režimą (tik modeliams su HRV (vėdinimo su šilumos atgavimu) savybe).

5. Laikmačio nustatymas

Darbo programos laikmatis

Šios funkcijos pagalba kiekvienai savaitės dienai galima nustatyti įrenginio darbo režimų įjungimo/išjungimo laikus. Vienai dienai galima užprogramuoti iki 5 darbo režimų įjungimo/išjungimo veiksmų. Galima pasirinkti abu darbo režimus (normalų darbą pagal nustatytą temperatūros reikšmę ir darbą nustatytų temperatūros ribų ("LIMIT") režime). Papildomai galima užprogramuoti nustatymus atostogų laikotarpiui.

Įrenginio išjungimo priminimo laikmatis

Šios funkcijos pagalba galima nustatyti kiekvieno sistemos darbo režimo laikotarpį diapazone nuo 30 iki 180 minučių. Praslinkus nurodytam laikui, sistema yra automatiškai išjungiama (kiekvieną kartą sistema yra aktyvuojama).

6. Aptarnavimo kontakto/modelio informacija

Šios funkcijos pagalba galima patikrinti aptarnavimo kontakto ir modelio informaciją.

7. Patogios funkcijos

Šios funkcijos pagalba galima nustatyti skystųjų kristalų ekrano (LCD) kontrastą. Taip pat galima persijungti tarp standartinio ir detalizuoto ekranų. Detalizuoto ekrano nustatymai gali būti keičiami, jeigu yra pasirinktas detalizuotas ekranas.

8. Galiojančių nustatymų sąrašas

Šios funkcijos pagalba galima patikrinti visų esamų elementų nustatymus.


9. Laikrodžio nustatymas


Šios funkcijos pagalba galima nustatyti datą ir laiką.

10. Dialogo kalbos pasirinkimas








Šios funkcijos pagalba galima pasirinkti naudojamą dialogo kalbą.

8. Pagrindinio meniu struktūra









- MainMenu
- Set temp mode changeover
- Airflow direction
- Quick Cool/Heat On/off
- Ventilation
- Timer setting
- Service contact/Model info
- Convenient Functions
- Setting Status list
- Clock setting
- Language changeover





9. Darbas nustatytų ribų režime

1. Paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **MainMenu** ("Pagrindinis meniu"). Vykdykite toliau (9) procedūrą ir išveskite pagrindinį ekraną su darbo nustatytų ribų ("LIMIT") režime temperatūromis (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su  mygtukais pakeiskite nustatytą temperatūrą.
3. Su  mygtukais galima persijungti tarp minimalios ir maksimalios temperatūros.




10. Oro srauto krypties nustatymas


1. Atidarykite **Airflow Direction** ("Oro srauto kryptis") nustatymo ekraną (10) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su  mygtukais oro srauto krypties svyravimo kampą galima nustatyti lygų 90 arba 180 laipsnių.
3. Su  mygtukais pakeiskite nustatymo reikšmę į **Swing** ("Svyravimas"), **Pos. 0** ("0 padėtis"), **Pos. 1** ("1 padėtis"), **Pos. 2** ("2 padėtis"), **Pos. 3** ("3 padėtis") ir **Pos. 4** ("4 padėtis").




4. Paspauskite  mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

11. Greito aušinimo/šildymo režimo įjungimas/išjungimas (tik "SkyAir" modeliui)

1. Paspauskite  mygtuką ir pasirinkite **MainMenu** ("Pagrindinis meniu"). Vykdykite toliau (11) procedūrą ir išveskite pagrindinį ekraną (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Jeigu yra įjungta greito aušinimo/šildymo funkcija, pagrindinio ekrano apačioje pasirodys žinutė **Quick Cool/Heat** ("Greitas aušinimas/šildymas").




PASTABA  Jei norite išjungti greito aušinimo/šildymo funkciją, aukščiau aprašytą procedūrą pakartokite.

12. Vėdinimo nustatymas

Vėdinimo nustatymus galima atlikti tik tada, kai yra aktyvuota HRV savybė. Smulkesnę informaciją galima rasti HRV instrukcijose.

12.1. Kaip pakeisti vėdinimo intensyvumą

1. Atidarykite **Ventilation rate** ("Vėdinimo intensyvumas") ekraną (12.1) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatymą į **Low** ("Mažas") arba **High** ("Didelis").



3. Paspauskite ↩ mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

12.2. Kaip pakeisti vėdinimo režimą

1. Atidarykite **Ventilation mode** ("Vėdinimo režimas") nustatymų ekraną (12.2) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatymą į **Bypass** ("Apėjimas"), **Heat exchange** ("Šilumokaitis") arba **Automatic** ("Automatinis").




3. Paspauskite ↩ mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

13. Laikmačio nustatymas

13.1. Kaip aktyvuoti/deaktyvuoti darbo programos laikmatį


1. Atidarykite **Enable/Disable setting** ("Aktyvavimo/deaktyvavimo nustatymas") ekraną (13.1) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatymą į **Enable** ("Aktyvuoti") arba **Disable** ("Deaktyvuoti").




3. Paspauskite ↵ mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
4. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite ↵ mygtuką.

13.2. Kaip naudoti darbo programos sąlygų nustatymus

1. Atidarykite **Condition setting** ("Darbo programos sąlygų nustatymas") ekraną (13.2) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais nustatykite dieną (1).
3. Su ◀▶ mygtukais pašvieskite atliekamo veiksmo ("Operation") laiką ("Time") ir su ▼▲ mygtukais nustatykite atliekamo veiksmo ("Operation") laiką ("Time") (2).



4. Su ◀▶ mygtukais pašvieskite **Operation** ("Atliekamas veiksmas") ir su ▼▲ mygtukais pasirinkite norimą veiksmą ("**Operation**").




PASTABA Galimi 4 tipų veiksmi:



1. Įjungti sistemą darbo programoje numatytu laiku, kartu su nustatyta temperatūros reikšme.
2. Įjungti sistemą darbo programoje numatytu laiku, vykdant darbą nustatytų ribų ("LIMIT") režime.
3. Išjungti sistemą darbo programoje numatytu laiku.
4. Šiuo atveju būsena lieka nepakeista.

5. Jeigu pasirinktas veiksmas yra temperatūros nustatymas (1), paspauskite ↵ mygtuką ir su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatytą temperatūrą. Paspauskite ↵ mygtuką ir patvirtinkite nustatytą temperatūrą.



6. Jeigu pasirinktas veiksmas yra darbas nustatytų ribų ("LIMIT") režime (2), paspauskite ↵ mygtuką ir su ▶◀ mygtukais išrinkite minimalią ir maksimalią temperatūrą. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatytą temperatūrą. Paspauskite ↵ mygtuką ir patvirtinkite nustatytą temperatūrą.




7. Jei reikia nustatyti kitą savaitės dieną, su ▶◀ mygtukais pašvieskite tą dieną. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite savaitės dieną.


8. Jei reikia nukopijuoti visus anksčiau nustatytos dienos veiksmus, paspauskite 🗑️📄 mygtuką.

PASTABA Veiksmai bus nukopijuoti tik tuo atveju, jeigu bus pašviesta diena.



9. Kai bus užbaigti visi darbo programos laikmačio nustatymai, pašvieskite elementą, kuris nėra atliekamas veiksmas.






10. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.


11. Su  mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite  mygtuką.


13.3. Kaip naudoti atostogų nustatymus

Dienoms, kurios buvo nustatytos kaip atostogų dienos, darbo programos laikmatis bus deaktyvuotas.

1. Atidarykite **Holiday setting** ("Atostogų nustatymas") ekraną (13.3) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").

2. Su  mygtukais pasirinkite norimą dieną. Su  mygtukais į ekraną išveskite  simbolį, kurio pagalba bus pažymėtos atostogų dienos.



3. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.


4. Su  mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite  mygtuką.

13.4. Kaip aktyvuoti/deaktyvuoti įrenginio išjungimo priminimo laikmatį

1. Atidarykite **Enable/Disable setting** ("Aktyvavimo/deaktyvavimo nustatymas") ekraną (13.4) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").

2. Su  mygtukais pakeiskite nustatymą į **Enable** ("Aktyvuoti") arba **Disable** ("Deaktyvuoti").




3. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.

4. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite ↩ mygtuką.

13.5. Kaip naudoti darbo programos sąlygų nustatymus

5. Atidarykite **Condition setting** ("Darbo programos sąlygų nustatymas") ekraną (13.5) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
6. Su ▼▲ mygtukais nustatykite laiką nuo atliekamo veiksmo ("Operation") pradžios iki tol, kol įrenginys bus automatiškai išjungtas.



7. Paspauskite ↩ mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
8. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite ↩ mygtuką.

14. Aptarnavimo kontakto/modelio informacija

1. Atidarykite **Service Contact/Model Info** ("Aptarnavimo kontakto/modelio informacija") ekraną (14) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Ekraną viršuje pasirodys aptarnavimo kontakto adresas. Ekraną apačioje pasirodys jūsų įrenginio vidinio ir išorinio blokų modelių informacija.



3. Paspauskite ↶ mygtuką ir grįžkite į pagrindinį meniu ("**MainMenu**").

15. Patogios funkcijos

15.1. Kaip pakeisti skystųjų kristalų ekrano (LCD) kontrastą

1. Atidarykite **Contrast adjustment** ("Kontrasto reguliavimas") nustatymų ekraną (15.1) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite skystųjų kristalų ekrano (LCD) kontrastą.



3. Paspauskite ↵ mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

15.2. Kaip pasirinkti ekrano tipą


1. Atidarykite **Display** ("Ekranas") nustatymų ekraną (15.2) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatymą į **Standard** ("Standartinis") arba **Details** ("Detalizuotas").



3. Paspauskite ↵ mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

15.3. Kaip pasirinkti detalizuoto ekrano pasirinkimus


1. Atidarykite **Desired disp select** ("Norimo ekrano pasirinkimas") nustatymų ekraną (15.3) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pakeiskite nustatymą į **None** ("Jokie"), **Outdoor temperature** ("Lauko temperatūra"), **Room temperature** ("Patalpos temperatūra") arba **System** ("Sistema").



3. Paspauskite ↵ mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

16. Galiojančių nustatymų sąrašas

1. Atidarykite **Setting status list** ("Galiojančių nustatymų sąrašas") ekraną (16) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Ekrane išvedamas galiojančių nustatymų sąrašas.





3. Paspauskite  mygtuką ir grįžkite į pagrindinį meniu ("**MainMenu**").

17. Laikrodžio nustatymas

1. Atidarykite **Clock setting** ("Laikrodžio nustatymas") ekraną (17) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ◀▶ mygtukais pasirinkite ir su ▼▲ mygtukais nustatykite metus **Year** ("Metai"), mėnesį **Month** ("Mėnuo"), dieną **Day** ("Diena") ir laiką.



3. Paspauskite  mygtuką ir atidarykite patvirtinimo ekraną.
4. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite **Yes** ("Taip") ir paspauskite  mygtuką.

18. Dialogo kalbos pasirinkimas


1. Atidarykite **Language changeover** ("Dialogo kalbos pasirinkimas") ekraną (18) (žr. skyrių "Pagrindinio meniu struktūra").
2. Su ▼▲ mygtukais pasirinkite dialogo kalbą.




3. Paspauskite  mygtuką ir patvirtinkite nustatymą. Išvedamas pagrindinis ekranas.

19. Klaidų kodų atvaizdavimas

1. Jeigu yra nustatoma klaida, pagrindiniame ekrane bus išvedama mirksinti klaidos žinutė **Error: Press Menu Button** ("Klaida: paspauskite meniu mygtuką") arba **Warning: Press Menu Button** ("Perspėjimas: paspauskite meniu mygtuką").



2. Paspauskite  mygtuką. Ekrane pradės mirksėti klaidos kodas ir pasirodys aptarnavimo kontakto adresas ir modelio informacija.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Turinys

1. Paspėjimai dėl saugaus darbo 27
2. Filto žymeklio pakartotinas nustatymas 27

1. Paspėjimai dėl saugaus darbo

Kai nuotolinio valdiklio skystųjų kristalų ekranas (LCD) ir kiti paviršiai užsiteršia, nuvalykite juos sausu skudurėliu. Jei užsiteršęs paviršius nenusivalo, sumirkykite skudurėlį vandeniu praskiestame neutraliame valiklyje, skudurėlį gerai išspauskite ir išvalykite paviršių. Po to paviršių nušluostykite sausu skudurėliu.

PASTABA Valymui nenaudokite dažų skiediklio, organinio tirpiklio arba stiprios rūgšties.




Nuotolinio valdiklio neplaukite. Tai gali sukelti elektros srovės nuotėkius ir gali kilti elektros smūgių ar gaisro pavojus.




Neužmirškite, kad atliekant techninės priežiūros darbus būtina išjungti oro kondicionierių ir išjungti maitinimo įtampos tiekimą. To neatlikus gali kilti elektros smūgių ar žmonių sužalojimo pavojus.

2. Filto žymeklio pakartotinas nustatymas

1. Jeigu pagrindinio ekrano apačioje pasirodo viena iš šių žinučių **Clean the filter** ("Išvalyti filtrą"), **Clean the filter and element** ("Išvalyti filtrą ir elementą") arba **Clean the element** ("Išvalyti elementą"), reikia išvalyti filtrą.



2. Po to, kai filtras arba elementas buvo išplautas, išvalytas arba pakeistas, paspauskite  mygtuką ir įjunkite pagrindinį meniu ("MainMenu").

3. Su   mygtukais pasirinkite **Filter Sign Reset** ("Filtro žymeklio atstatymas") ir paspauskite  mygtuką, tokiu būdu atstatydami filtro žymeklį į išieities padėtį.





4PW52905-1 0000008

Copyright © Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4PW52905-1